

Tehniski ekonomiskie rādītāji (NAI un KSS-1)

Nosaukums	Mērv.	Apjoms
0,4kV kabeļa AXMK 4x16 montāža	m	10
Sadalnes E-N-LU-II-3 (16-63) T 35-35 montāža	kompl	1
Sadalnes pamatnes P-2 montāža	kompl	1
Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža	kompl	2
Atkārtotais zemējums	kompl.	1

Tehniski ekonomiskie rādītāji (ŪSS)

Nosaukums	Mērv.	Apjoms
0,4kV kabeļa AXMK 4x35 montāža	m	80
0,4kV kabeļa NYJ-J 4x6 montāža	m	15
Sadalnes UAKS-2 (40-63) montāža	kompl	1
Kabeļa gala apdares EPKT 0031 montāža	gab	2
Aizsargcaurules "AROT 110 " montāža	m	32
Atkārtotais zemējums	kompl	1
Tranšejas rakšana	m	80

Grafiskā daļa

Lapa	Nosaukums
ELT-1	Vispārējie dati
ELT-2	Tehniski ekonomiskie rādītāji un rasējumu saraksts
ELT-3	Proj. elektroapgādes trases plāns M 1:500
ELT-4	Principiālā aprēķinu shēma NAI un KSS-1 elektroapgādei
ELT-5	Principiālā aprēķinu shēma ŪSS elektroapgādei



2K
projekts
elektroietīšu
projektēšana
TEL: 22802206

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 63026727
Fakss: +371 63026796

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Skrundas komunālā saimniecība"

OBJEKTS:

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisīnājumu sadaļa: Elektroapgāde, ārējie tīkli	Līguma Nr.
Būvpr.d.v.	K. Mucenieks		09.2010	Lapas nosaukums:	2010-ŪKJ/848-04 / L/10-99
Izstrādāja	K. Mucenieks		09.2010	Tehniski ekonomiskie rādītāji un rasējumu saraksts	Mērogs: b. m.
					Stadija Lapas Ras. Nr.
					TP ELT-2