

Apzīmējumi

- 1M — Uzbērums mālains
- 1** — Uzbērums nesabīvēts
- 1* — Uzbērums
- 2 — Augsne
- 6* — Putekļaiņa smilts, vidēji blīva
- 15 — Smilšmāls
- 18 — Morēnas mālsmilts
- 21 — Devona māls
- 23 — Dolomīta milti
- 27 — Smilšaknens

Piezīmes:

1. Trasējas sagatavošanu, caurulņu ieguldīšanu un transējas aizbēršanu veikt saskaņā ar caurulņu ražotavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pēc projekta paredzēto ielbvēršanas ūdens līmeni nav.
3. Pirms darbu uzsākšanas precizējami ÜKT tīklu pievienojumi un izbūves dziļumi.
4. Ģeotehniskos grieznumus un urbumu ieviešojumu skatīt projekta 1.3. sadaļā - Ģeotehniskā izpēte.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - aprēķinu 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Lielumi, kas apzīmēti ar "**", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

Projektētās caurules virsas atzīme, m	59,33 57,45 57,57 — 58,26 — 58,98 — 59,60 — 59,89 — 60,12 — 60,42 — 60,63 — 61,02 — 61,06 61,00 61,00 — 61,14 — 61,49 — 61,44 — 61,20 — 61,08 — 60,48 — 60,54 59,55 61,27 59,53 — 59,37 — 59,32 — 58,37 60,83 60,83 — 58,29 — 58,00 — 57,88 — 57,50 — 57,29
Projektētās zemes virsmas atzīme, m	59,34 59,24 59,43 59,45 59,80 59,80 60,90 60,90 61,10 61,10 61,30 61,30 61,55 61,55 61,82 61,82 62,75 62,75 62,77 62,77 62,70 62,70 62,75 62,75 62,81 62,81 62,86 62,86 62,87 62,87 62,89 62,89 63,05 63,05 63,04 63,04 62,94 63,04 63,10 63,10 63,20 63,20 63,18 63,18 63,19 63,19 62,98 62,98 62,86 62,86 62,76 62,76 62,25 62,25 61,58 61,58 61,46 61,46 61,30 61,30 61,27 61,27 61,14 61,14 60,90 60,90 60,96 60,96 61,10 61,10 61,09 61,09 60,85 60,85 60,83 60,83 60,59 60,59 60,50 60,50 59,89 59,89 59,56 59,56 58,85 58,85
Esošās zemes virsmas atzīme, m	
Caurulvada materiāls, diametrs	PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10 — PE Ø110, PN10
Pamatojums	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 10 cm — Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 10 cm — Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 10 cm — Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 10 cm — Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 10 cm
Posma garums / Slīpums	i = 0,0384 L = 59,04 — i = 0,0319 L = 16,30 — i = 0,0508 L = 17,33 — i = 0,0043 L = 114,34 — i = 0,0238 L = 72,81 — i = 0,0159 L = 31,36 — i = 0,0070 L = 43,14 — i = 0,0321 L = 66,89
Attālumi, m	59,04 — 26,33 — 97,50 — 24,14 — 42,68 — 30,13 — 31,36 — 43,14 — 29,92 — 36,97
Plāna elementi	Ü1-2 UH-2 — P-59 — Ü1-4 — P-62 — Ü1-5 UH-4 — P-64 — P-66 — P-67 — P-68 — P-69 — Ü1-3 UH-3

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 63026727
Fakss: +371 63026796

PASŪTĪTĀJS:
SIA "Skrundas komunālā saimniecība"

OBJEKTS:
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.vad.	M. Ērkšķis		11.2010
Būvpr.d.v.	M. Ērkšķis		11.2010
Izstrādāja	E. Palabiniska		11.2010

Inženiertehniskumu sadaļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
Lapas nosaukums: Garenprofili Ü1 sistēmai

Līguma Nr.: 2010-ŪKJ/848-04
Mērogs: h 1 : 500; v 1 : 100
Stadija | Lapas | Kas. Nr.
TP | | ŪKT-8