

### Paskaidrojuma raksts

Projekts izstrādāts objektam: **"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"**, ievērojot tehniskos noteikumus Nr.108133109, Nr. 108144101 kā arī objekta tehniskos datus:

Projektā paredzēts:

1. No esošā TP-6061 Z-2 izbūvēt kab. līniju ar kabeli AXPk 4x16 līdz proj NAI (US-1) E-N-LU. Sadalni uzstādīt blakus TP-6061.

2. No esošās TP-661 sadalnes KS-661-8-1 izbūvēt kab. līniju ar kabeli AXPk 4x35 līdz proj ŪSS (US-2) UAKS-2(40-63). Pie projektējamās sadalnes pieslēgt esošo lietotāju garāžas-Saulstari 22. Projektējamo uzskaiti uzstādīt ceļa malā, Sadales tīkls personālam piejamā vietā.

0.4 kV kabeli gulda atklātā tranšējā, guldīšanas dziļums tranšējā 0,7m no zemes planētās virskārtas vai aramzemē 1m dziļumā, 0,1m virs kabeļa guldīt AROT tipa aizsarglentu pret mehāniskiem bojājumiem un 0,3 m virs aizsarglentas (vai ja nav aizsarglentas 0,4m virs kabeļa) gulda kabeļu brīdinošo lentu "KABELIS", šķērsojot brauktuves kabeli gulda 1,0m dziļumā, papildus aizsardzībai ievietojot kab. aizsargcaurulēs caurulēs. Šķērsojumos ar pazemes komunikācijām, 0.4 kV kabelim paredzēts izveidot aizsardzību to guldēt AROT tipa plastmasas caurulē. Uzsākot rakšanas darbus, esošās komunikācijas iepriekš atšūfēt, precizēt to atrašanās vietu.

Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem.

Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zālāju un brauktvju, ietvju cietos segumus.

### Objekta atrašanās vieta



2K  
projekts  
elektroietaišu  
projektēšana  
TEL: 22802206

Rīga, Jelgavas iela 90  
Tālr.: +371 63026727  
Fakss: +371 63026796

PASŪTĪTĀJS:

**SIA "Skrundas komunālā saimniecība"**

OBJEKTS:

**"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"**

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisrinājumu sadaļa: Elektroapgāde, ārējie tīkli	Līguma Nr. 2010-ŪKJ/848-04 / L/10-99		
Būvpr.d.v.	K. Mucenieks		09.2010	Lapas nosaukums:	Mērogs: b. m.		
Izstrādāja	K. Mucenieks		09.2010	Vispārējie dati	Stadija	Lapas	Ras. Nr.
					TP	5	ELT-1