


3. Pirms darbu uzsākšanas precizējami UKT tīklu pievienojumi un izbūves dzīlumi.


4. Geotehniskos griezumus un urbumu izvietojumu skatīt projekta 1.3. sadaļā - Ģeotehniskā izpēte.

5. Elektrokaбели un sakaru kabeļi - apmēram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.

6. Lielumi, kas apzīmēti ar "m", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

 firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 63026727 Fakss: +371 63026796	PASŪTĪTĀJS:				
	SIA "Skrundas komunālā saimniecība"				
	OBJEKTS: "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisriņājumu sadaļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2010-ŪKJ/848-04 Mērogs: h 1 : 500; v 1 : 100
Būvpr.vad./M. Ērksšis			11.2010		
Būvpr.d.v./M. Ērksšis			11.2010		

- ### izvēzes:
1. Frančijas sagatavotāmu, cauruļu ieguldīšanu un frančijas aizbēšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
  - Pēc projekta paredzēts izbūvēt dzelzsbetona grodu akas.
  - Dzelzsbetona grodu akām no ārpusē paredzēt dubulto hidroizolāciju.
  - Pirms darbu uzsākšanas precīzējami ūvīti fikslu pievienojumi un izbūves dziļumi.
  - Geotehniskos griezumus un urbumus izvērtējumi skatīt projekta 1.3. sadaļā - Geotehniskā izpēte.
  - Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - apmēram 4.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
  - Lielumi, kas apzīmēti ar "m", jāprecizē būvniecības laikā daudā uz vietas.

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 6302672 Fakss: +371 63026796	PASŪTĪTĀJS: <h1>SIA "Skrundus komunālā saimniecība"</h1>					
	OBJEKTS: <h2>"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundus novads"</h2>					
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisnājumā sadaja: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	Līguma Nr.
	Būvpr.vad./M.	Ērkšķis		11.2010		2010-ŪK./J/848-04
Būvpr.d.v./M.	Ērkšķis		11.2010	Lapas nosaukums:	Mērogs: h 1 : 500; v 1 : 100	
Izstrādāja	E. Palabinska	11.2010		Garenprofilī ū1 sistēmai	Stadija    Lapas    Ras. Nr. TP                      ŪKT-6	